

**Министерство образования и науки
Российской Федерации**

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
города Кирсанова Тамбовской области
тел. 8(47537)3-72-75
E-mail – KirsanovSh1@mail.ru
факс 8(47537)3-64-80**

« 21 » _____ 09 _____ 2015 г.

Кирсановскому межрайонному прокурору
старшему советнику юстиции
Б.К. Хохловскому

Директора МБОУ «СОШ № 1»
Волынкиной С.Ю.

**Информация
об устранении нарушений федерального законодательства
о пожарной безопасности**

Администрация МБОУ «СОШ № 1» города Кирсанова рассмотрев Представление «Об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности» от 21.08.2015 года № 02-01-27-2015/2750 с участием помощника Кирсановского межрайпрокурора Волковой А.В. сообщает следующее:

I. В СП № 2 МБОУ «СОШ № 1» :

1. В спортивном зале образовательного учреждения в отремонтировано АПС (Договор № 242 от 01.09.2015 года с ООО «Тайфун» прилагается).
2. Запоры на всех дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа.
3. МБОУ «СОШ № 1» заключила Договор № 244 от 17.09.2015 г. с ООО «Тайфун» на замену ящиков внутренних пожарных кранов в соответствии с п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. (Договор прилагается).

II. Дошкольное отделение МБОУ «СОШ № 1»:

1. МБОУ «СОШ № 1» заключила Договор № 14/09/15-1-М от 14.09.2015 года с ООО «Респект» по устранению недостатков по открытию дверей на путях эвакуации в соответствии с пунктом 9.3. ГОСТ 31471-2011 Межгосударственного стандарта устройства экстренного открытия дверей эвакуационных и аварийных выходов. (Договор прилагается).
2. МБОУ «СОШ № 1» заключила Договор № 244 от 17.09.2015 г. с ООО «Тайфун» на замену ящиков внутренних пожарных кранов в соответствии с п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. (Договор прилагается).
3. На путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности.
4. Ковровые дорожки прикреплены на путях эвакуации.

5. МБОУ «СОШ № 1» заключила Договор № 245 от 17.09.2015 года с ООО «Тайфун» на монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении образовательного учреждения (Договор прилагается).

III. СП № 1 МБОУ «СОШ № 1»

1. На путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности.

IV. МБОУ «СОШ № 1»:

1. На путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности.

2. На пути эвакуации на 1 этаже демонтирована железная решетка.

3. МБОУ «СОШ № 1» заключила Договор № 246 от 17.09.2015 года с ООО «Тайфун» на монтаж пожарной сигнализации в подсобных помещениях столовой образовательного учреждения (Договор прилагается).

Директор школы

С.Ю. Волынкина