



Прокуратура Российской Федерации
**КИРСАНОВСКАЯ
МЕЖРАЙПРОКУРАТУРА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

г. Кирсанов Тамбовской области
ул. М. Горького, 26а
Тел./Факс 8-(475-37)-3-45-61

23.09.2016 г. № 02-01-27-2016 /2010

Директору МБОУ «СОШ» №1

Волынкиной С.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений действующего законодательства

Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере при подготовке топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2016/2017.

В соответствии с ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации и иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В силу ч.4 ст.41 Закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Для охраны здоровья обучающихся в образовательных учреждениях, при осуществлении деятельности по обучению и воспитанию утверждены СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее СанПин).

В соответствии с п. 6.2 СанПин температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреации, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 19°C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°C, душевых - 25°C.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

В ходе проведенной 22.09.2016 года проверки в МБОУ СОШ включены структурные подразделения, установлены факты нарушения температурного режима в ряде учебных помещениях, а также отсутствие подаваемой тепловой энергии в образовательные учреждения.

Так, температурный режим в учебных помещениях и кабинетах МБОУ СОШ №1, расположенном по адресу: г. Кирсанов ул. 50 лет Победы д.27а

преподавания уроков биологии, истории, начальных классов составил менее 18 градусов. На момент проверки отопление в образовательном учреждении не функционировало. В учебных кабинетах преподавания уроков английского языка, физической культуры и кабинетах начальных классов №210 и 312 отсутствуют термометры.

В актовом зале МБОУ СОШ №1 СП №1, расположенном по адресу: г. Кирсанов мкр.№1 д.15 температура составила 12 градусов. В учебных кабинетах преподавания уроков физической культуры и химии отсутствуют термометры.

Температурный режим в учебных помещения и кабинетах МБОУ СОШ №1 СП №2, расположенном по адресу: г. Кирсанов ул. Школьная д.21 преподавания уроков химии, истории и кабинет начальных классов №9 составил 16 градусов. На момент проверки отопление в образовательном учреждении не функционировало. В учебных кабинетах преподавания уроков физической культуры и кабинете начальных классов №7 отсутствуют термометры.


Причинами и условиями допущенных нарушений федерального законодательства послужило наличие недостаточного контроля и принятых мер по созданию к началу отопительного периода 2016/2017 г.г. надлежащих условий для охраны здоровья обучающихся в образовательных учреждениях.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление, незамедлительно принять меры к доведению температурного режима в учебных помещения и кабинетах МБОУ СОШ №1 до показателей, соответствующих санитарным нормам и правилам.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
3. Представление подлежит обязательному рассмотрению с участием прокурорского работника.
4. О результатах рассмотрения сообщите Кирсановскому межрайонному прокурору в установленный законом срок.

Зам. Кирсановского межрайонного прокурора
советник юстиции



Е.И. Шагина